

足利市浄水場等運転管理業務委託		
	質問内容	回答
1	仕様書 P2 第1章総則 6総括責任者の選任と職務/8主任の選任 総括責任者と主任とは、兼務することは可能でしょうか。	不可です。
2	仕様書 P2 第1章総則 7副総括責任者の選任と職務/8主任の選任 副総括責任者と主任は兼務することは可能でしょうか。	不可です。
3	仕様書 P3 第1章総則 9受注者の責務(4) 「…、常にこれらに対処できるように準備しなければならない。」と記されておりますが、監視業務を行う時間帯[①夜間業務(平日)、②閉庁日業務(土日祝休日および12月29日から翌年の1月3日まで)において限り、対処できる準備をすとの理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	仕様書 P3 第1章総則 11供用施設の利用(1) 「受注者は契約期間中、…を無償で使用できるものとする。」と記されておりますが、事務机、ロッカー、コピー機等を設置が可能な受託者の占有事務室が供されると考えてよろしいでしょうか。	占有事務室はありません。但し、更衣室は占有でき、事務机、コピー機等については監視室内に設置できます。
5	仕様書 P3 第1章総則 11供用施設の利用(1) 「受注者は、契約期間中、…を無償で使用できるものとする。」と記されておりますが、南部浄水場内に巡視用車両を駐車するスペースも無償で使用できるものと理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
6	仕様書 P5 第2章委託業務 3業務の範囲(1)ア 「なお、業務開始前及び終了後に発注者との引継ぎを行うこと。」と記されておりますが、引継ぎは、(ア)及び(イ)に記されている時間外に行うものと理解しておけばよろしいでしょうか。また、その際には、どの程度(例えば15分程度)、引継ぎ時間を考えておけばよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。 引継ぎ時間は概ね10分程度です。
7	仕様書 P5 第2章委託業務 3業務の範囲(1)ア 「なお、業務開始前及び終了後に発注者との引継ぎを行うこと。」と記されておりますが、発注者との引継ぎは、責任者又は副責任者が行うものと理解しておけばよろしいでしょうか。	職種の指定はありません。

足利市浄水場等運転管理業務委託		
	質問内容	回答
8	仕様書 P5 第2章委託業務 3業務の範囲(1)イ(ウ) 「浄水場等の故障・緊急時の対応」と記されていますが、 この対応は南部浄水場内において対応できる一時的又は応急的な対応を定めているとの理解でよろしいでしょうか。	南部浄水場内のみならず、第2章 委託業務 2 業務対応施設 (2) 業務委託施設に記載されているすべての施設における一時的又は応急的な対応を定めています。
9	仕様書 P5 第2章委託業務 3業務の範囲(2)イ 「・・・、平常運転に支障を及ぼすような異常を発見した場合は、その都度速やかに処置を行うとともに・・・。」と記されていますが、 この処置とは、一時的又は応急的な処置との理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
10	仕様書 P6 第2章委託業務 3業務の範囲(5)ア 「受注者は、運転監視時、巡視点検時等に発見した故障、不具合箇所について、現場で修理可能なものについては対応し、・・・。」と記されていますが、 受注者の業務時間内(貴市職員様の業務時間は範囲外)の故障、不具合箇所への現場対応という理解でよろしいでしょうか。	全日において受注者が対応することを定めています。
11	仕様書 P6 第2章委託業務 3業務の範囲(5)ア 「受注者は、運転監視時、巡視点検時等に発見した故障、不具合箇所について、現場で修理可能なものについては対応し、・・・。」と記されていますが、 貴市職員様の業務時間内も業務の範囲となるのであれば、責任分界点の考え方をご教示ください。 たとえば、責任分界点の例として、貴市職員様の業務時間内で発生した故障については、職員様の方で故障箇所の特定調査をして頂いた後の対応から受注者の業務範囲になるのではないかと想定しています。	お見込みのとおりです。
12	仕様書 P7 第2章委託業務 3業務の範囲(5)イ 「設備の簡易な修理で使用される材料(リレー類)、・・・。」と記されていますが、 この材料とは、ホームセンター等で調達可能な材料(メーカー純正部品等に該当しないもの)との理解でよろしいでしょうか。	ホームセンター等に限らず、市場に流通する材料を見込んでいます。

足利市浄水場等運転管理業務委託		
	質問内容	回答
13	仕様書 P7 第2章委託業務 3業務の範囲(5)ウ 「故障の修理が1件当たり100万円以下である場合には、・・・。」と記されておりますが、 この100万円とは当社の見積額と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
14	仕様書 P7 第2章委託業務 3業務の範囲(5)ウ 「故障の修理が1件当たり100万円以下である場合には、・・・。」と記されておりますが、 この100万円が当社の見積額ではない場合、本修繕業務は発注代行(当社は作業業者への支払い代行という位置付で、修繕元請けは修繕作業実施業者)という考えになるのでしょうか。	お見込みのとおりです。
15	仕様書 P7 第2章委託業務 3業務の範囲(5)ウ 「故障の修理が1件当たり100万円以下である場合には、・・・。」と記載されておりますが、 この100万円とは、消費税抜きの金額という理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
16	仕様書 P7 第2章委託業務 3業務の範囲(5)ウ 「故障の修理が1件当たり100万円以下である場合には、・・・。」と記載されておりますが、 100万円以下の機器故障修繕の実績件数及びその内容(過去1年分)をご教示ください。	平成30年度の実績は次のとおりです。 件数:45件 内容:主に計装盤等の制御盤や配管・弁類の機器故障修繕。
17	仕様書 P7 第2章委託業務 4勤務体制(1) 「1名は技術員以上を配置すること」と記されておりますが、 技術員の要件(実務経験や資格等)をご教示ください。	技術員においては、実務経験や資格等について定めておらず、「基礎的な技術を有し、運転監視、保守点検等の業務を遂行できる者」を見込んでいます。
18	仕様書 P7 第2章委託業務 4勤務体制(2) 「業務を履行する上で2名以上配置すること。」と記されておりますが、 これは必ず2名で行動し本業務を履行しなければならないということを定めているのではなく、本業務を履行する者を2名以上選任すればよいという理解でよろしいでしょうか。	必ず2名以上で行動し、履行しなければならないことを定めています。

足利市浄水場等運転管理業務委託		
	質問内容	回答
19	仕様書 P7 第2章委託業務 4勤務体制 (3) 緊急対応を要するため平日昼間2名以上配置すること。」と記されておりますが、平日昼間に2名以上を南部浄水場に常駐させることを定めているのではなく、本業務を履行する者を2名以上選任すればよいという理解でよろしいでしょうか(常駐の必要はないという理解)。	南部浄水場内に常駐の必要はありませんが、2名以上で行動し、履行しなければならないことを定めています。なお、巡視点検業務等との兼任も可能です。
20	仕様書 P7 第2章委託業務 4勤務体制 (3) 緊急対応を要するため平日昼間2名以上配置すること。」と記されておりますが、これは必ず2名で行動し本業務を履行しなければならないということを定めているのではなく、本業務を履行する者を2名以上選任すればよいという理解でよろしいでしょうか。	2名以上の勤務を定めています。
21	仕様書 P7 第2章委託業務 4勤務体制 (3) 緊急対応を要するため平日昼間2名以上配置すること。」と記されておりますが、平日昼間に人員を配置した場合、この時間帯(平日昼間)について、事務所及び業務に係る光熱水費は使用可能と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
22	仕様書 P7 第2章委託業務 4勤務体制 (3) 「2名は主任以上を配置すること」と記されておりますが、主任以上の「以上」とは、総括責任者又は副総括責任者が該当する者と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
23	仕様書 P8 第2章委託業務 5業務管理、内容の変更(2) 「…、発注者及び受注者が協議の上、業務内容を変更できるものとする。」と記されておりますが、業務内容が変更できた場合、配置人員数や常駐の必要性等を変更することが可能と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
24	設計書 P2 業務委託施設 「増圧場37ヶ所」記されておりますが、施設一覧の3増圧施設等の表中に記載されている施設数は38ヶ所ございます。本業務対象となる増圧場をご教示ください。	施設一覧 3 増圧施設等の表中に記載されている施設数から「名草増圧場」を除いてください。対象施設は37増圧場です。

足利市浄水場等運転管理業務委託		
質問内容	回答	
25	断水や赤水等が発生した場合、どの程度まで対応する必要があるのでしょうか。ご教示ください。	原則として市が対応しますが、対応可能な範囲で受託者の協力を頂くことを想定しています。
26	断水に係る調査業務は、本業務委託に含まれておりますでしょうか。	含まれておりません。
27	現状(現受注者)の配置人員及び体制をご教示ください。	配置人員・体制は、以下のとおりです。 夜間業務(平日) 2名以上 閉庁日業務 日勤3名以上 夜勤2名以上